



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -Π.Κ.Μ.

ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – 2^{ος} Όροφος – ΤΚ 54630

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 55^η/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4033 / 27.11.2017

ΑΔΑ:7ΞΑ9ΟΞΧΣ-Ζ52

ΑΔΑΜ:17PROC002304070 2017-11-27

55^η/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ,ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ &
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΡΙΤΗ 12/12/2017 & ΩΡΑ 14.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017 & ΩΡΑ 09.00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΕ	24951230-6 1352.01(Προμήθεια υλικού πυροσβεστήρων)
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS	GR
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ¹	8.365,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	10.372.60€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	70 ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ	27/11/2017
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΚΠ-ΠΚΜ -Παρ. Θ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων(Περιλαμβάνονται εκτός από το ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα και τα παραρτήματα του ΤΑΦ Σταυρούπολης, Οίκου ευγηρίας Δαβάκη 8, Κατασκήνωση Λιτοχώρου Πιερίας) -Παρ. Οίκου Ευγηρίας Κυκίς - Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Αγιος Δημήτριος) - Παρ. ΑΑΑ Σερρών -Παρ. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου -Παρ. ΙΑΑ Πεύκων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α')
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β')
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ')
5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ')

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1 Τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 4109/2013** (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».
- 1.2 Του **Ν. 4072/2012** (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
- 1.3 Του **Ν. 4250/2014** (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- 1.4 Του **Ν. 4254/2014** «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
- 1.5 Τον **Ν.4155/2013** και **Ν.4013/2011**(ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.6 Το **ΠΔ24**(ΦΕΚ20 τ.Α'27-01-2015 σχετικά με την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας
- 1.7 Του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 47/τ. Α' /08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
- 1.8 Την με υπ'. αρ. οικ. Δ9/44844/11755/17-10-2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 583/1-11-2016) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας- ΠΚΜ .

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος στοιχείων που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές (17REQ002290785 2017-11-23)και της διακήρυξης (17PROC002304070 2017-11-27).
- 2.2. Την υπ'αριθμ. Α/Α 69/20.11.2017 ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ :6655ΟΞΧΣ-Ψ7Η).
- 2.3. Την υπ'αριθμ. 43η/22.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΦΛΤΟΞΧΣ-ΥΔΕ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών& τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις «εργασίες συντήρησης συστημάτων πυρανιχνεύσεων, πυρόσβεσης & πυροσβεστήρων των Παραρτημάτων» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ.

Ο ενδεικτικός **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ** προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **8.365,00€** χωρίς ΦΠΑ ή **10.372.60€** με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16 σε προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα ημερών (12) από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το αρ.121 του Ν.4412/16.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 2ος ΌΡΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 – 12 -2017 ΩΡΑ 09:00πμ	ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 12 – 12 – 2017 ΩΡΑ 14:00μμ

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Κέντρου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την καταλυτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών , είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας με την απόφαση Δ.Σ. 44^η/22-12-2016 .θέμα 6^ο(ΑΔΑ:Ψ4Α7ΟΞΧΣ-ΜΒ8)& την 31^η/30-8-2017 θέμα 4^ο (ΑΔΑ:ΨΥΓΤΟΞΧΣ-ΕΝ5).

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους ,σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά ,όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 αρ. 79 Ν.4412/16).

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΤΗΛ. 2313 – 022634/631/632 εσωτ. 127 κ. Σωκράτης Λαδάς – για τους όρους της διακήρυξης

ΤΗΛ. 2313320048 για τις τεχνικές προδιαγραφές κ. Νικόλαος Τζάνης Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Διεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 7, 2^{ος} Όροφος Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313-022634 ες. 127, **μέχρι την ΤΡΙΤΗ 12-12-2017 και ώρα 14.00μμ** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(αρ.73,74 & 79 Ν.4412/16).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κατέχοντες άδειας λειτουργίας για τη συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης είτε σαν α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε μέσα από β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμούς δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή απόρριψης):

1. **Υπεύθυνη δήλωση** (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
2. Φωτοτυπία της **άδειας λειτουργίας** για τη συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης.
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού ανεξάρτητων φορέων **ISO 9001:2008** ή ισοδύναμο για τον έλεγχο , συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
4. Φωτοτυπία **πιστοποιητικού επάρκειας** ανεξάρτητων φορέων σύμφωνα με την ΥΑ618/43(ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671(ΦΕΚ1218/Β/2005) ότι δύναται να ασκεί τα καθήκοντα για τον έλεγχο ,την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων.
5. Φωτοτυπία της **Βεβαίωσης από το επιμελητήριο το τμήμα ΓΕΜΗ** για την εγγραφή-καταχώρηση της επιχείρησης και βεβαίωση για κατάθεση καταστατικού(και τροποποιήσεις) για εταιρίες νομικής μορφής και καταχώρησης νόμιμου εκπροσώπου αυτής.
6. **Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**(για την ασφαλιστική κατά περίπτωση για τις Ε.Π.Ε. Ο.Ε., Ε.Ε. τους διαχειριστές και στις Α.Ε. τον Δ/ντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.).
7. **Εγγύηση συμμετοχής** στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **1%** επί της προσφερθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», τοποθετείται το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, **επί ποινής αποκλεισμού**, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι **αποδέχεται** ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 55^η/2017 και **οι προσφορές ισχύουν** και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα **180 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για το χρόνο παράδοσης των εργασιών που δεν θα υπερβαίνει **τις εβδομήντα(70) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 3) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) τήρησης του χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα προσκομίσει στη προσφορά του.

- 4) **Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών** συντήρησης πυρανίχνευσης-πυροσβεστήρων και όλων των πυροσβεστικών μέσων. Το χρονοδιάγραμμα δεν θα υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον **ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, του υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' **επί ποινή απόρριψης**, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς .
 - **Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού.**
 - Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
 - Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Κέντρο.
 - Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των εργασιών και την αποπληρωμή τους.
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο**, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
- ι. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα: **α) Οι Έλληνες πολίτες:**

- 1) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

β) Οι αλλοδαποί:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
- 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ) Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

- 1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.
- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
- 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης,

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι:

- 1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.**
- 2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις.**
5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί ή ανωτέρω ένσταση, **θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα **180 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
- Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).(ΣΥΜΦΩΝΑ με το αρ.100 του Ν.4412/16).
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
 - 3.1. Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος ,ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.
 - 3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή.
 - 3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.
5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.(αρ.100 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ για το σύνολο της διακήρυξης. .
2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιαστικούς όρους, που προσφέρει τη **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής** σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα πέντε (15) , από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση.
4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, **προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.** Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνας από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ').
5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
6. **Ειδική ρήτρα ακεραιότητας:** Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ(70) ημερολογιακές ημέρες** για την ολοκλήρωση των εργασιών .

Σε περίπτωση που ως άνω χρόνος δεν επαρκεί ,ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει γραπτό αίτημα προς την υπηρεσία σε διάστημα τουλάχιστον (20) ημερών από την ημέρα λήξης της σύμβασης που να ζητά τους λόγους και το χρόνο της παράτασης. Το αίτημα στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στη Διοίκηση και η απόφασή θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ή ότι άλλο νομοθέτημα είναι σε ισχύ.

Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η εκτέλεση των εργασιών στην κατασκήνωση θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη Δνση του Κέντρου και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το αρ.216 παρ.2 του Ν.4412/16 τον υπεύθυνο που θα ορίσει το Κέντρο.

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει με την(3μελή) επιτροπή που θα ορίσει το Κέντρο . Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο προμηθευτή με όλες τις νόμιμες συνέπειες που ορίζει η νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την κατανομή της χρηματοδότησης από το Κρατικό Λαχείο από το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Κέντρο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Κέντρου και του προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:

- ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.

Ποσοστό 0,02% υπέρ Δημοσίου που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

- 8% ή 4% φόρο εισοδήματος
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π

ΑΡΘΡΟ 9°

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Κέντρου, στη δι@υγεια @ στο promitheus.gov.gr

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

αρ.πρωτ.3966/21-11-17

**για τις «Εργασίες συντήρησης
συστημάτων πυρανιχνεύσεων, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8365€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις εργασίες που απαιτούνται για την αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων και τη συντήρηση των συστημάτων πυρανιχνεύσεων-πυρόσβεσης των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος.

Ως χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών συντήρησης και για λόγους συνολικής κεντρικής διαχείρισης των πυροσβεστικών μέσων όλων των ιδρυμάτων καθορίζονται οι εβδομήντα (70) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Η ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων των ιδρυμάτων.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμευση πυροσβεστήρες :

Α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμευσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμευσης επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

Β) Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση απόρριψη του.

Γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμευση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτύλιου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμευσης πυροσβεστήρων.

Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β' 1218). Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αναγόμευσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει ο Οργανισμός

ακάλυπτος από πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει την εφεδρεία όλων των ιδρυμάτων η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνει σταδιακά κατ' όπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση κάθε ιδρύματος.

Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατε-θεί διπλό έντυπο στα Γραφεία Διεύθυνσης κάθε ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Η εταιρεία θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.

Ειδικότερα το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ιδρυμάτων θα είναι:

- Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.
- Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα IV.

- Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.
 - Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VI.
 - Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.
 - Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομίστούν στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε ιδρύματος πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα καταγραφής-συντήρησης-αναγόμωσης-ανάγκης υδραυλικής δοκιμής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

· ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

· S/N

· ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

· ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

· ΕΙΔΟΣ

· ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)

- ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΙΔΡΥΜΑ
- ΚΤΗΡΙΟ
- ΕΠΙΠΕΔΟ
- ΤΜΗΜΑ
- ΧΩΡΟΣ

Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων

Παρ. Θ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων

*(Περιλαμβάνονται εκτός από το ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα και τα παραρτήματα του
ΤΑΦ Σταυρούπολης, Οίκου ευγηρίας Δαβάκη 8, Οίκου Ευγηρίας Κιλκίς, Κατασκήνωση
Λιτοχώρου Πιερίας)*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6 kgr	113 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12 kgr	52 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης 12 kgr	10 τμχ
Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 50 kgr-τροχήλατοι	4 τμχ

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του άνθρακα, 2Χ5 kgr-τροχήλατοι	2 τμχ
Έλεγχος καταλληλότητας-δοκιμές πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως-αφρού Pa 50kg	8 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 35 kgr	8 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 50 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 2 kgr	4 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	30 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	9 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	3 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+αναγόμευση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	3 τμχ
Τοποθέτηση βάσεων πυροσβεστήρων 6kg	8 τμχ

Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Αγιος Δημήτριος)

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 3 kgr	04 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6 kgr	46 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12 kgr	21 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	03 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 25 kgr	02 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 50 kgr	05 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12 kgr	03 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 25 kgr	03 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 50 kgr	05 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	05 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	06 τμχ

Παρ. ΑΑΑ Σερρών

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6kgr	31 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 1kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 6 kgr	3 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	25 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+Αναγόμευση - Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6kgr	4 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+Αναγόμευση - Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12kgr	1 τμχ

Παρ. ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6kgr	10 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 1kgr	1 τμχ

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 2kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	14 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+Αναγόμευση - Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6kgr	6 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+Αναγόμευση - Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12kgr	1 τμχ
Υδραυλική δοκιμή+Αναγόμευση - Πυροσβεστήρες φορητοί διοξειδίου του άνθρακα , 5kgr	3 τμχ

Παρ. ΙΑΑ Πεύκων

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6 kgr	47 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12kgr	10 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 6 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6 kgr	2 τμχ

Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής wet chemical fluid, 25 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	8 τμχ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος για τη συντήρηση των πυροσβεστικών συγκροτημάτων των παραρτημάτων θα εκτελέσει τα ακόλουθα:

1. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα.
2. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα.
3. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας της βοηθητικής αντλίας.
4. Τον έλεγχο του κυκλώματος του ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού, τον έλεγχο τάσεως .
5. Εκκίνηση του συγκροτήματος και τη γενική ρύθμιση της πίεσης των αντλιών όλου του συγκροτήματος.
6. Τον έλεγχο στάθμης λαδιών, των φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρος κ.λ.π.
7. Την αλλαγή λαδιών, την αλλαγή των φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρος .
8. Οπτικό έλεγχο για τυχόν διαρροές του συγκροτήματος και του υδραυλικού δικτύου.
9. Έλεγχος σαλαμάστρας.
10. Έλεγχος αέρα πιεστικού δοχείου
11. Υδραυλικές εργασίες για τη δοκιμή του πυροσβεστικού

Παρ. Θ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων

Ένα (1) πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα με μία ηλεκτροκίνητη αντλία, μία πετρελαιοκίνητη αντλία και μία αντλία jockey.

Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Αγιος Δημήτριος)

Ένα (1) πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες (75hp), και μία αντλία jockey.

Παρ. ΙΑΑ Πεύκων

Ένα (1) πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα με μία ηλεκτροκίνητη αντλία, μία πετρελαιοκίνητη αντλία και μία αντλία jockey. Ένας ηλεκτρικός πίνακας παροχής και ένας πίνακας φόρτισης της μπαταρίας του πετρελαιοκινητήρα.

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ακόλουθα θα εφαρμοστούν για όλα τα παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές-επιδιορθώσεις σφαλμάτων συστημάτων πυρανίχνευσης-θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και καπνού-πινάκων πυρανίχνευσης-φωτισμού ασφαλείας σε όλα τα κτήρια όλων των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα:

1. Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης
2. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος
3. Δοκιμή της λειτουργίας των μπουτόν και ανιχνευτών
4. Έλεγχος της λειτουργίας κάθε σειρήνας και δοκιμή της επανάταξης (reset) στον πίνακα
5. Έλεγχος της σύνδεσης των μπαταριών και του αυτομάτου φορτιστή
6. Δοκιμή λειτουργίας των συσσωρευτών
7. Αντικατάσταση των μπαταριών συσσωρευτών όπου απαιτείται (όπου

υπάρχει περιορισμένος χρόνος εκφόρτισης)

8. Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνητό τρόπο.

9. Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές αλλαγές και ότι όλοι οι ανιχνευτές και οι λοιπές συσκευές του συστήματος είναι κανονικά στην θέση τους και έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων συσκευών και αποκατάσταση αυτών

10. Έλεγχος κάθε ανιχνευτή μεμονωμένα για την κατάσταση και λειτουργία του που περιλαμβάνει αφαίρεση καπακιών από αυτόν και έλεγχο όλων των σημάτων τους ως προς την άφιξη τους στον κεντρικό πίνακα και ως προς τον

σχηματισμό σωστών βρόχων και αντικατάσταση κατεστραμμένων
Έλεγχος όλων των συνδέσεων καλωδίων σε όλες τις συσκευές και τον
πίνακα για περιπτώσεις ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος και
αποκατάσταση αυτών

12. Επιθεώρηση Σειρήνων/Φλας

13. Έλεγχος διαδικασίας Συναγερμού

14. Συντήρηση - καθαρισμός όλων των συσκευών

15. Πιθανώς επαναπρογραμματισμός των πινάκων

16. Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, δελτίων

- Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές συστημάτων ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου (Μόνο για το Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Άγιος Δημήτριος)
- Έλεγχος των στοιχείων όλων των πινάκων πυρανίχνευσης, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων, κομβίων συναγερμού, φανοσειρήνες, μεγάφωνα κ.λ.π. καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών κατάσβεσης.

- Καταγραφή ζωνών σε κάθε πίνακα πυρανίχνευσης και αντιστοιχία με τους ανιχνευτές. Παράδοση τεχνικού δελτίου και σχεδιαγράμματος ζωνών με αρίθμηση ανιχνευτών (για εύκολη αναγνώριση σε περίπτωση σφάλματος) για κάθε πίνακα πυρανίχνευσης ανά όροφο κτηρίου. Επαναπρογραμματισμός των ζωνών πυρανίχνευσης και την αντιστοιχία τους με τους ανιχνευτές σε όποιον πίνακα κρίνεται απαραίτητο.
- Οπτικός έλεγχος πληρότητας των Πυροσβεστικών Φωλιών (με τα απαραίτητα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (μάνικα, ακροφύσιο) Ξετύλιγμα των μανικών όλων των φωλιών ανεξαιρέτως και πρεσάρισμα στην ονομαστική πίεση λειτουργίας για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Σε περίπτωση καταλληλότητας ακολουθεί, στέγνωμα, τύλιγμα και αποθήκευση μέσα στα μεταλλικά ερμάρια.
- Οπτικός έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων των βανών ελέγχου sprinklers και των εξαρτημάτων τους (όχι του δικτύου) και οπτικός έλεγχος της ένδειξης (μέτρησης) των μανομέτρων των βανών.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή αναλυτική τεχνική έκθεση-δελτίο (για κάθε ίδρυμα, για κάθε κτήριο, για όλα τα συστήματα πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης-φωτισμού ασφαλείας) για την κατάσταση των συστημάτων πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 από συνεργάτη του μηχανικό για την ανανέωση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας των ιδρυμάτων (όπου είναι εφικτό) μετά τις εργασίες συντήρησης που θα προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Άγιος Δημήτριος)

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο κεντρικό λεβητοστάσιο
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Edy model FP 424- 24 ζωνών) στο κεντρικό κτήριο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Edy model FP 412- 12 ζωνών) στο κτήριο διοίκησης.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Cooper model FP 9500- 22 ζωνών) στο ισόγειο του οικίσκου Α.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Α.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (Edy model FP 202- 2 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Α.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Univel model FP 9500- 22 ζωνών) στο ισόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (Edy model FP 202- 2 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Univel model FP 9500- 22 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-4 ζωνών) στο κτήριο Κέντρο Ημέρας.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-2 ζωνών) στο παράρτημα (περιοχή Πανόραμα Θες/κης)

Παρ. ΘΧΠ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

- Συνολικά έντεκα (11) πίνακες πυρανίχνευσης σε όλα τα κτήρια.

Παρ. ΙΑΑ Πεύκων

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (1 ζώνης) στο φυλάκιο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (4 ζωνών) στο κτήριο διοίκησης.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (3 ζωνών) στο ειδικό δημοτικό σχολείο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (5 ζωνών) στο οικοτροφείο εφήβων αγοριών-Α πτέρυγα.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (2 ζωνών) στο κτήριο ΚΗΑ.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (5 ζωνών) στο οικοτροφείο κοριτσιών.

Παρ. ΑΑΑ Σερρών

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (6 ζωνών) στα εργαστήρια.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (3 ζωνών) στο οικοτροφείο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (6 ζωνών) στο διαμέρισμα στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες (ελέγχου, δοκιμών, συντηρήσεων, διορθώσεων, αναγομώσεων, υδραυλικών δοκιμών, καταγραφών), περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος (κατά τη διάρκεια των προσφορών) κρίνεται απαραίτητο να επισκεφτεί τα παραρτήματα και να λάβει γνώση των ιδιοτεροτήτων των χώρων και της έκτασης των εγκαταστάσεων.

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
	<i>ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</i>				
1	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	113	6,0	678
2	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	52	12,0	624
3	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	10	12,0	120
4	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατου Pa 50kg	Τεμ.	4	50,0	200
5	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ τροχήλατου Pa 2X5kg	Τεμ.	2	10,0	20
6	Έλεγχος καταλληλότητας-δοκιμές πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως-αφρού Pa 50kg	Τεμ.	8	2	16
7	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 12kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	1	12,0	12
8	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 35kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	8	25,0	200
9	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	2	50,0	100
10	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 5 kg	Τεμ.	30	6,0	180
11	Υδραυλική δοκιμή+αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	9	14,0	126
12	Υδραυλική δοκιμή+αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	3	18,0	54
13	Υδραυλική δοκιμή+αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 5 kg	Τεμ.	3	25,0	75
14	Τοποθέτηση επιτοιχων βάσεων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως Pa 6kg	Τεμ.	8	2,0	16
	<i>ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</i>				
15	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 3kg	Τεμ.	4	5,0	20
16	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	46	6,0	276
17	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	21	12,0	252
18	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	3	12,0	36
19	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 25kg	Τεμ.	2	25,0	50
20	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 50kg	Τεμ.	5	50,0	250
21	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg	Τεμ.	3	12,0	36

22	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 25kg	Τεμ.	3	25,0	75
23	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 50kg	Τεμ.	5	50,0	250
24	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού CO ₂ 5kg	Τεμ.	5	6,0	30
25	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO ₂ 5 kg	Τεμ.	6	10,0	60
ΑΑΑ ΣΕΡΡΩΝ					
26	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	31	6,0	186
27	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 1kg	Τεμ.	2	3,0	6
28	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg	Τεμ.	2	12,0	24
29	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg	Τεμ.	3	6,0	18
30	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	5	12,0	60
31	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού CO ₂ 5 kg	Τεμ.	25	6,0	150
32	Υδραυλική δοκιμή/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού Pa 6kg	Τεμ.	4	14,0	56
33	Υδραυλική δοκιμή/αναγόμευση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής Pa 12kg	Τεμ.	1	18,0	18
ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ					
34	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	10	6,0	60
35	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	1	12,0	12
36	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 1kg	Τεμ.	1	3,0	3
37	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 2kg	Τεμ.	1	3,0	3
38	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού CO ₂ 5 kg	Τεμ.	14	6,0	84
39	Υδραυλική δοκιμή/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού Pa 6kg	Τεμ.	6	14,0	84
40	Υδραυλική δοκιμή/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού Pa 12kg	Τεμ.	1	18,0	18
41	Υδραυλική δοκιμή/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού CO ₂ 5 kg	Τεμ.	3	25,0	75
ΙΑΑ ΠΕΥΚΩΝ					
42	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	47	6,0	282
43	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	10	12,0	120
44	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg	Τεμ.	5	6,0	30
45	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	5	12,0	60
46	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 6kg	Τεμ.	2	6,0	12
47	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα Wet Chemical Fluid τοπικής εφαρμογής 25kg	Τεμ.	1	50,0	50
48	Συντήρηση/αναγόμευση πυροσβεστήρα φορητού CO ₂ 5 kg	Τεμ.	8	6,0	48
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ					
49	Καταγραφή πυροσβεστήρων σε αναλυτικά μητρώα ανά ίδρυμα και παράρτημα	Κ.Α.		100	100
50	Ελεγχος-συντήρηση-δοκιμές πυροσβεστικών συγκροτημάτων	Τεμ.	3	100,0	300

51	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές-επιδιορθώσεις σφαλμάτων πινάκων πυρανίχνευσης-συστημάτων πυρανίχνευσης	Τεμ.	35	50,0	1750
52	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές πυροσβεστικών φωλιών και sprinklers	ΚΑ		100,0	100
53	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές φωτισμού ασφαλείας	ΚΑ		500,0	500
54	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές συστήματων αναγγελίας πυρκαγιάς (μικροφωνική εγκατάσταση, κομβία συναγερμού, φανοσειρήνες, μεγάφωνα)	ΚΑ		400,0	400
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8365
				ΦΠΑ 23%	2008
				ΣΥΝΟΛΟ	10373€

Ο Συντάξας

Νικόλαος Τζάνης
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.

Ο προϊστάμενος

της τεχνικής υπηρεσίας
Μουσμούτης Κωνσταντίνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Για την 55^η/2017-ΚΚΠ-ΠΚΜ		

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩυπέρ της εταιρείαςμε Α.Φ.Μ.....και Δ/νση για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ' αριθμ./..... Δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία

έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

.....

Προς

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Παπαρηγοπούλου 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54630

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας.....με Α.Φ.Μ.....

Δ/νση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με αριθμόσύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την υπηρεσία (αρ. διακ/ξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ή την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το, που εδρεύει στ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τ....., που χάριν συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη, οδός ΤΚ, τηλ., ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. εταιρία με την επωνυμία που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β) Την υπ' αριθ.55^η/2017. διακήρυξη.

Γ) Την από προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.

Δ) Την υπ' αριθ. κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1^ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η

1.2. Η υπό ανάθεση προμήθεια θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

Άρθρο 2^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται για τέσσερις (4) μήνες

2.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.

2.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο προμηθευτής.

2.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

- 2.5.** Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
- 2.6.** Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
- 2.7.** Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ βλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 3°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- 3.1.** Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης ή του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
- 3.2.** Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
 - β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
 - γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

- 3.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
- 3.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 4°

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ' αριθ./.....-201... **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** τ... .., ποσού ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την-201.... Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Κέντρο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Κέντρου και του Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:

- ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
- ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 6°

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- 6.1.** Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση της υπό ανάθεσης υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
- 6.2.** Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
- 6.3.** Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 7°

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Άρθρο 8°

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

- 8.1.** Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
- 8.2.** Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
- 8.3.** Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ' αριθ. διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ., που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Κέντρο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ										
Ο – Η Όνομα:					Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:											
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:											
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :											
Τόπος Γέννησης:											
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:					ΤΗΛ.						
Τόπος Κατοικίας:				ΟΔΟΣ				ΑΡ.		ΤΚ	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):					E-MAIL						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.