



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΝΠΔΔ)
ΑΦΜ997288259, Ε΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη**

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών

Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)

☎ Τηλ: 2313022631-632-634 & 2313054854

☎ Fax: 2313000703

Email: promitheies.kkpkm@n3.Syzefxis.gov.gr

S_ladas@kkpkm.gr

Website : www.kkp-km.gr



EN ISO 9001:2008

Θεσσαλονίκη: 15 / 10 /2019

Αρ. Πρωτ.: 3478

ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα : «διευκρίνηση στο συνοπτικό διαγωνισμό 23^η/2019 σχετικά με τις εργασίες Μόνωσης-Στεγανοποίησης της πλάκας οροφής στο Γηροκομείο Κιλκίς».

Στη σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση φελιζόλ και εκ παραδρομής γράφτηκε 5mm ενώ το σωστό είναι 5cm .

Η πρόεδρος

Συλβάνα Καρασαββίδου