



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Πληροφορίες: Δοξάνη Φωτεινή, Κουλίνα Ιωάννα
Ταχ. Δ/ση: Κωνσταντινουπόλεως 22
Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310673777 (εσωτ.156,154)
Email: promithies.kkpkkm@n3.syzefxis.gov.gr



Θεσ/νίκη : 13-09-2024
Αρ.Πρωτ.: 10839

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49η/2024

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών της συντήρησης των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης-αναγόμεωσης-υδραυλικής δοκιμής των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με το αρ.118 του 4412/16(CPV:50413200-5) προϋπολογισμού 11.949,63 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20.09.2024 ημέρα Παρασκευή Ωρα: 14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57010
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Υπηρεσίες της συντήρησης των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης-αναγόμεωσης-υδραυλικής δοκιμής των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	9.636,80€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 11.949,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
CPV	50413200-5
ΚΑΕ	0412

Η προμήθεια θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

A.	Τεχνικές προδιαγραφές	Παράρτημα Α
B.	Υπεύθυνες Δηλώσεις	Παράρτημα Β
Γ.	Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς	Παράρτημα Γ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».
2. Το υπ. αριθ. πρωτ.10073/27-8-2024 έγγραφο με τις τεχνικές προδιαγραφές του Αν. Πρ/νου Τεχνικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 24REQ015351657)
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 10306/30-08-2024 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 581 (ΑΔΑ: 9ΕΣΨΟΞΧΣ-4ΩΧ) για τον ΚΑΕ 0412 (ΑΔΑΜ: 24REQ015370287).
4. Την υπ' αρ. 27η/ 03.09.2024, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δημοσίευσης πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάθεση της συντήρησης των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρανίχνευσης , πυρόσβεσης-αναγόμεσης-υδραυλικής δοκιμής των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με το αρ.118 του 4412/16 (CPV:50413200-5) προϋπολογισμού 11.949,63 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 6806ΟΞΧΣ-2ΓΙ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για « Υπηρεσίες συντήρησης των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρανίχνευσης , πυρόσβεσης-αναγόμεσης-υδραυλικής δοκιμής των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Προμηθειών Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη 546 30	20.09.2024, ημέρα Παρασκευή Ώρα: 14.00 μ.μ.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «Προσφορά»,
- β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,
- γ. Ο τίτλος της πρόσκλησης,
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/ση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email),

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Η προσφορά θα περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του ν. 4782/2021).

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 49^{ης}/2024 και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι διάρκειας 6 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).

6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ είναι αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

8. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει **υποχρεωτικά** να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

9. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται με το υπ' αρ. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών/μελέτης 10073/2024 που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης (πχ. Βεβαίωση αυτοψίας κλπ).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).

Τα λοιπά πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).

Ειδικά δε για τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους

(άρθρο 80 παρ.12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος ότι, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας, θα επεξεργάζεται, η ίδια ή/και τρίτα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο συμμετοχής και τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα. Η αναθέτουσα αρχή θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR), για τη συμμόρφωσή της με έννομες και συμβατικές υποχρεώσεις της ως και για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτή παρέχονται στο Παράρτημα – Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
3. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιαδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.
5. **Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.**
Οι προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και το σύνολο των υπηρεσιών και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και το σύνολο των υπηρεσιών.
Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον επιμέρους και τον συνολικό προϋπολογισμό.
6. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.
7. Η κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη πρόσκληση ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής** σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
8. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
9. Αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την εκτέλεση της σύμβασης ορίζονται οι επιτροπές καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών – Εργασιών του κάθε Παραρτήματος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Ως χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών συντήρησης και για λόγους συνολικής κεντρικής διαχείρισης των πυροσβεστικών μέσων όλων των ιδρυμάτων καθορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμολόγηση ανά Παράρτημα θα γίνεται και η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων:

- α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Παραρτήματος
- β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του κάθε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.,
- γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται).
- δ) Φορολογική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται)..
- στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας για τις εργασίες και 4% για τα υλικά.
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ 0,10%.
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Κέντρου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έκπτωσης που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσιών γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει σύμφωνα με το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση της πρόσκλησης, στο σύνολο της ή για τμήμα αυτής.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Κοσμοπούλου Ιωάννα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Θεσσαλονίκη, 27-8-2024
Αρ. Πρωτ.: 10073

ΘΕΜΑ: Εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρων και συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης , πυρόσβεσης των παραρτημάτων- Δομών του Κ.Κ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Έτους 2024-2025.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 11.949,63 συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%)

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο έργου της παρούσας διακήρυξης αφορά εργασίες ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων, προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης, και αυτόματης κατάσβεσης, καθώς και την επισκευή τυχόν βλαβών/ δυσλειτουργιών που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό ή αυτών που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης των παραρτημάτων- Δομών του Κ.Κ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες : Έτους 2024-2025.

Η παρούσα περιγραφή αφορά:

1. Την ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων καθώς και των πυροσβεστήρων που υποστηρίζουν τα συστήματα ολικής κατάκλισης- τοπικής εφαρμογής των παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.
2. Την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης, και αυτόματης κατάσβεσης.
3. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση 4 φορές τον χρόνο, έλεγχο των συστημάτων πυρανίχνευσης, και αυτόματης κατάσβεσης και πυροσβεστήρων.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Παράρτημα Χ.Π. «Ο Άγιος Παντελεήμων», 7οχλμ. Οδού Λαγκαδά – Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ:2313320037
2. Παράρτημα Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς, Περιφερειακή Οδός Αγίου Γεωργίου, ΤΗΛ:2341022294
3. Παράρτημα Α.Α.Π.Α.Θ. «ο Άγιος Δημήτριος», Κέννεντο 62, Πυλαία, ΤΗΛ:2310342872
4. Παράρτημα Ι.Α.Α., Πεύκα Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ:2310673700
5. Παράρτημα Α.Α.με Α. Σερρών, Μαρούλη Δημητρίου 43, Σέρρες, ΤΗΛ:2321350836
6. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και υπόγειο στην οδό Ηροδότου 17
7. Παράρτημα ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, Άγιος Νεκτάριος – Σιδηρόκαστρο, ΤΗΛ:2323350326
8. Αριστοτέλης, Κέντρο Νεότητας, ΜΑΔΙ, ΘΕΤΗΣ, 7 Διαμερίσματα.
9. Κεντρική Διοίκηση Παπαρηγοπούλου 7

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων καθώς και των πυροσβεστήρων που υποστηρίζουν τα συστήματα ολικής κατάκλισης- τοπικής εφαρμογής των παραρτημάτων- Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.

Η ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων των ιδρυμάτων.

Ως χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών συντήρησης και για λόγους συνολικής κεντρικής διαχείρισης των πυροσβεστικών μέσων όλων των ιδρυμάτων καθορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες :

α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

β) Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση απόρριψη του.

γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

δ) Αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε όσους κρίνεται απαραίτητο.

ε) Υδραυλική δοκιμή όσων πυροσβεστήρων απαιτείται.

ς) Έλεγχος των υφιστάμενων πυροσβεστικών σταθμών, πυροσβεστικών φωλιών με μέριμνα του αναδόχου.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν

αναγομώνονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει ο Οργανισμός ακάλυπτος από πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει την εφεδρεία όλων των ιδρυμάτων η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνει σταδιακά κατ' όπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση κάθε ιδρύματος.

Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στα Γραφεία Διεύθυνσης κάθε ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Η εταιρεία θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.

Ειδικότερα το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ιδρυμάτων θα είναι:

- Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β΄

52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.

- Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα ΙV.
- Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.
- Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VI.
- Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.
- Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε παραρτήματος πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα καταγραφής-συντήρησης-αναγόμωσης-ανάγκης υδραυλικής δοκιμής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

1	ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2	S/N
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

5	ΕΙΔΟΣ
6	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)
7	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
8	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΜΟΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
10	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΔΟΜΗ
12	ΚΤΗΡΙΟ
13	ΕΠΙΠΕΔΟ
14	ΤΜΗΜΑ
15	ΧΩΡΟΣ

Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21A-113B-C	80 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 43A-183B-C	25 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	19 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg) 55B	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 3 kgr 13A-55B-C	3 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 1 kgr 5A-21B-C	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 50 kgr Τροχήλατος IIB	2 τμχ
Πυροσβεστήρες ABF 2 LITRA 5A-89B-25F	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO, 6 kgr οροφής	6 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 2 kgr 8A-34B-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 50 kgr τοπικής κατάσβεσης (πλυντήρια)	6 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 25 kgr τοπικής κατάσβεσης (Κυψέλη Λεβητοστάσιο)	4 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 2X5 kgr τροχήλατος (πυροσβεστικό σταθμό)	4 τεχ

Πυροσβεστήρες ABF 23lt τοπικής κατάσβεσης. (Μαγειρεία)	2 τεχ
Πυροσβεστήρες ABF 34 lt τοπικής κατάσβεσης. (Μαγειρεία)	1 τμχ
Πυροσβεστήρες ABC 25 kgr τοπικής κατάσβεσης (Λεβητοστάσιο)	2 τμχ
Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης 2τεμ.	2τμχ
Σύνολο πυροσβεστήρων	167 τεμάχια

Τμήμα Υποστήριξης Δομής Κιλκίς.

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21A-113B-C	13 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 21A-113B-C	4 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	10 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 3 kgr 13A-55B-C	2
Σύνολο Πυροσβεστήρων	30 τεμάχια

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος»

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21A-113B-C	46 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 43A-183B-C	21 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	4 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg) 55B	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 3 kgr 13A-55B-C	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 50 kgr τροχήλατοι IIB	4 τμχ
Πυροσβεστήρες PA τροχήλατοι IB 25 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 50 kgr τοπικής εφαρμογής.	5 τεμ.

Πυροσβεστήρες ABC 25 kgr τοπικής εφαρμογής.	1 τεμ
Σύνολο πυροσβεστήρων	87 τεμάχια

Τμήμα Υποστήριξης Δομής «Ινστιτούτου
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης».

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21A-113B-C	60 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12kgr43A-183B-C	10 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 55B	8 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 6 kgr	5 τμχ
Πυροσβεστήρες ABF 2 LITRA	1 τμχ
Σύνολο πυροσβεστήρων	89 τεμάχια

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών

Πυροσβεστήρες PA 6kgr 21A-113-B-C	16 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	7 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO, 6 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 1 kgr 8A-34B-C	2 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 2 kgr 8A-34B-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 2 kgr 13A-89B-C	1 kgr
Πυροσβεστήρες PA 3 kgr13A-55B-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr τοπικής εφαρμογής.	2 τμχ
Σύνολο πυροσβεστήρων	33 τεμάχια

Προστατευόμενη κατοικία Ηροδότου Παρ. ΑΑΑ Σερρών

Πυροσβεστήρες PA 6kgr 21A-113-B-C	10 τμχ
-----------------------------------	--------

Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 43A-183V-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO, 12 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	9 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 6 kgr	3 τμχ
Σύνολο πυροσβεστήρων	25 τεμάχια

Τμήμα Υποστήριξης Δομής Σιδηροκάστρου

Πυροσβεστήρες PA 6kgr 21 A-113B-C	26 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 43A-183B-C	2 τμχ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	17 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 1 kgr 8A-34B-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PA 2 kgr 13A-89B-C	1 τμχ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr Οροφής	2 τμχ
Σύνολο πυροσβεστήρων	49 τεμάχια

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης
Αριστοτέλης Σταυρούπολης

Πυροσβεστήρες PA 6kgr 21 A-113-B	16 τμ
Πυροσβεστήρες PAO 12 kgr	1 τμ
Πυροσβεστήρες CO2 5 kgr 55B	3 τμ
Πυροσβεστήρες PAO 6 kgr	1 τμ
Σύνολο πυροσβεστήρων	21 τεμάχια

Τμήμα Περιθαλψής και Προστατευόμενων Δομών ΜΑΔΙ Δαβάκη 8,

Πυροσβεστήρες PA 6kgr 21 A-113B-C	11 τμ
Πυροσβεστήρες PA 12 kgr 43 A-183-C	6 τμ
Πυροσβεστήρας PAO 12 kgr	1 τμ
Πυροσβεστήρας CO 5 kgr 55B	3 τμ
Πυροσβεστήρας PA 50 φορητοί 50 kgr	1 τμ

Τροχήλατος ΙΙΒ	
Σύνολο πυροσβεστήρων	22 τεμάχια

Τμήμα Περίθαλψης και Προστατευόμενων Δομών

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21 A-113B-C B. Όλγας 164 1 τεμ. Ορμυλίας 3 4 τεμ. Λ. Πορφύρα 2 ^Α 1 τεμ.	6 τμ
Σύνολο πυροσβεστήρων	6 τεμάχια

Κεντρική Υπηρεσία Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. Παπαρηγοπούλου 7

Πυροσβεστήρες PA 6 kgr 21 A-113B-C	4 τμ
Σύνολο πυροσβεστήρων	4 τεμάχια

Οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων είναι άπαξ (μία φορά/έτος) και θα ξεκινήσουν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης, και αυτόματης κατάσβεσης, καθώς και την επισκευή τυχόν βλαβών/ δυσλειτουργιών που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό ή αυτών που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, τα ακόλουθα θα εφαρμοστούν για όλα τα παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές-επιδιορθώσεις σφαλμάτων συστημάτων πυρανίχνευσης-θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και καπνού-πινάκων πυρανίχνευσης-φωτισμού ασφαλείας σε όλα τα κτήρια όλων των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
 - α. Προγραμματισμένο έλεγχο και επιθεώρηση των συστημάτων(4 φορές τον χρόνο) . Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού. (Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμός, έλεγχος, και δοκιμές του εξοπλισμού).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική ειδοποίηση του, να στείλει στο παράρτημα-Δομή ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπιση επείγουσας βλάβης. Ο χρόνος

ανταπόκρισης του τεχνικού από την ειδοποίηση του δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2 ώρες, εφόσον η κλήση γίνει ημέρα και ώρα εργάσιμη, και τις τρεις (3) ώρες εφόσον η κλήση για βλάβη γίνει μη εργάσιμη ώρα, Σάββατο, Κυριακή ή αργία.

- Οι εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης βλαβών θα εκτελούνται παρουσία μέλους της επιτροπής παρακολούθησης εργασιών που θα ορισθεί από την Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.. Για τον λόγο αυτό όταν το τεχνικό συνεργείο του αναδόχου βρίσκεται στο παράρτημα-Δομή θα ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ο υπεύθυνος του παραρτήματος –Δομής.
- Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί την νομοθεσία / κανονισμούς, να προτείνει βελτιώσεις των συστημάτων, ιδίως δε όταν αυτό επιβάλλεται από την σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

1. Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης
2. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος
3. Δοκιμή της λειτουργίας των μπουτόν και ανιχνευτών
4. Έλεγχος της λειτουργίας κάθε σειρήνας και δοκιμή της επανάταξης (reset) στον πίνακα
5. Έλεγχος της σύνδεσης των μπαταριών και του αυτομάτου φορτιστή
6. Δοκιμή λειτουργίας των συσσωρευτών
7. Αντικατάσταση των μπαταριών συσσωρευτών όπου απαιτείται (όπου υπάρχει περιορισμένος χρόνος εκφόρτισης)
8. Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνητό τρόπο.
9. Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές αλλαγές και ότι όλοι οι ανιχνευτές και οι λοιπές συσκευές του συστήματος είναι κανονικά στην θέση τους και έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων συσκευών και αποκατάσταση αυτών
10. Έλεγχος κάθε ανιχνευτή μεμονωμένα για την κατάσταση και λειτουργία του που περιλαμβάνει αφαίρεση καπακιών από αυτόν και έλεγχο όλων των σημμάτων τους ως προς την άφιξη τους στον κεντρικό πίνακα και ως προς τον σχηματισμό σωστών βρόχων και αντικατάσταση κατεστραμμένων

11. Έλεγχος όλων των συνδέσεων καλωδίων σε όλες τις συσκευές και τον πίνακα για περιπτώσεις ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος και αποκατάσταση αυτών.

12.ΕπιθεώρησηΣειρήνων/Φλας

13. Έλεγχος διαδικασίας Συναγερμού

14. Συντήρηση - καθαρισμός όλων των συσκευών

15.Πιθανώς επαναπρογραμματισμός των πινάκων

16.Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, δελτίων

- Έλεγχος των στοιχείων όλων των πινάκων πυρανίχνευσης, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων, κομβίων συναγερμού, φανοσειρήνες, μεγάφωνα κ.λ.π. καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών κατάσβεσης.
- Καταγραφή ζωνών σε κάθε πίνακα πυρανίχνευσης και αντιστοιχία με τους ανιχνευτές. Παράδοση τεχνικού δελτίου και σχεδιαγράμματος ζωνών με αρίθμηση ανιχνευτών (για εύκολη αναγνώριση σε περίπτωση σφάλματος) για κάθε πίνακα πυρανίχνευσης ανά όροφο κτηρίου. Επαναπρογραμματισμός των ζωνών πυρανίχνευσης και την αντιστοιχία τους με τους ανιχνευτές σε όποιον πίνακα κρίνεται απαραίτητο.
- Οπτικός έλεγχος πληρότητας των Πυροσβεστικών Φωλιών (με τα απαραίτητα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (μάνικα, ακροφύσιο) Ξετύλιγμα των μανικών όλων των φωλιών ανεξαιρέτως και πρεσάρισμα στην ονομαστική πίεση λειτουργίας για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Σε περίπτωση καταλληλότητας ακολουθεί, στέγνωμα, τύλιγμα και αποθήκευση μέσα στα μεταλλικά ερμάρια.
- Οπτικός έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων των βανών ελέγχου sprinklers και των εξαρτημάτων τους (όχι του δικτύου) και οπτικός έλεγχος της ένδειξης (μέτρησης) των μανομέτρων των βανών.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή αναλυτική τεχνική έκθεση-δελτίο (για κάθε ίδρυμα, για κάθε κτήριο, για όλα τα συστήματα πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης-φωτισμού ασφαλείας) για την κατάσταση των συστημάτων πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 από συνεργάτη του μηχανικό για την ανανέωση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας των ιδρυμάτων

(όπου είναι εφικτό) μετά τις εργασίες συντήρησης που θα προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΑΑΠΘ (Άγιος Δημήτριος)

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο κεντρικό λεβητοστάσιο
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Edy model FP 424- 24 ζωνών) στο κεντρικό κτήριο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Edy model FP 412- 12 ζωνών) στο κτήριο διοίκησης.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Cooper model FP 9500- 22 ζωνών) στο ισόγειο του οικίσκου Α.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Α.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (Edy model FP 202- 2 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Α.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Univel model FP 9500- 22 ζωνών) στο ισόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-6 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (Edy model FP 202- 2 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Menvier-Univel model FP 9500- 22 ζωνών) στο υπόγειο του οικίσκου Β.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-4 ζωνών) στο κτήριο Κέντρο Ημέρας.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (Olympia Electronics-2 ζωνών) στο παράρτημα (περιοχή Πανόραμα Θες/κης)

Παρ. ΙΑΑ Πεύκων

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (1 ζώνης) στο φυλάκιο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (4 ζωνών) στο κτήριο διοίκησης.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (3 ζωνών) στο ειδικό δημοτικό σχολείο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (5 ζωνών) στο οικοτροφείο εφήβων αγοριών-Α πτέρυγα.

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (2 ζωνών) στο κτήριο ΚΗΑ.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (5 ζωνών) στο οικοτροφείο κοριτσιών.

Παρ. ΑΑΑ Σερρών

- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (6 ζωνών) στα εργαστήρια.
- Δύο (2) πίνακες πυρανίχνευσης (3 ζωνών) στο οικοτροφείο.
- Ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης (6 ζωνών) στο διαμέρισμα στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες (ελέγχου, δοκιμών, συντηρήσεων, διορθώσεων, αναγομώσεων, υδραυλικών δοκιμών, καταγραφών), περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Ο υποψήφιος Ανάδοχος (κατά τη διάρκεια των προσφορών) κρίνεται απαραίτητο να επισκεφτεί τα παραρτήματα και να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων των χώρων και της έκτασης των εγκαταστάσεων.

Δ. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

A/A	Είδος, Γενικοί Έλεγχοι-Δοκιμές-Συντηρήσεις	Ποσότητα (Τεμ.)	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	17	5,00	85,00
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	288	6,00	1.728,00
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	70	8,00	560,00
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	17	7,00	119,00
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	18	10,00	180,00
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	7	18,00	126,00
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg	11	25,00	275,00
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης τροχήλατοι 50Kg	7	20,00	140,00
9	Πυροσβεστήρες ABF 23lt έως 34 lt τοπικής κατάσβεσης.	3	7,00	21,00
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	80	7,00	560,00
11	Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg)	5	7,00	35,00
12	Πυροσβεστήρες ABF 2 LITRA	2	6,00	12,00
13	Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg) 55B	6	7,00	42,00
	Σύνολο	533		3.883,00

Πυρανίχνευση -Συστήματα Αυτόματου καταιονισμού-πυρόσβεσης-Φωτισμός ασφαλείας των παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

α/α	Είδος, Γενικοί Έλεγχοι-Δοκιμές-Συντηρήσεις	Ποσότητα (Τεμ.)	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές-επιδιορθώσεις σφαλμάτων (21) πινάκων πυρανίχνευσης-συστημάτων πυρανίχνευσης, κομβία συναγερμού, φαροσειρήνες. Συμπεριλαμβάνετε ο έλεγχος- φωτισμού ασφαλείας και πυροσβεστικών φωλιών.	21	200,00	4200,00

Ε. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων για την αναπλήρωση σκόνης ανά 5 έτη και υδραυλικές δοκιμές ανά 10 έτη των παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή στο Παράρτημα ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος -Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)				
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή	Συνολική τιμή άνευ Φ.Π.Α.	
Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ρα 6Kg X 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος 2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	6X6 Kg 6X6 Kg	72X1,8	129,60	
Αναγόμωση πυροσβεστήρα 12 Kg 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος 2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	2X12 Kg 1X12 Kg	36X1,8	64,80	
Υδραυλική δοκιμή ξηράς κόνεως 50 Kg τεμ. ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος	1τεμ.	1X15,00	15,00	
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος 2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	7 τεμ. 7 τεμ.	14X6,00	84,00	
Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα) Αναγόμωση πυροσβεστήρα ABF 25 Kg	1X25	25X5,00	125,00	
Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα) Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. ABF 25 Kg	1	1X25,00	25,00	
Προμήθεια πυροσβεστήρα ΡΑΟ 12 Kg (Λόγο απόσυρσης)	1	1X60	60,00	
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			503,40	

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή των Παραρτημάτων Σερρών-ΣΥΔ/Ηροδότου-Δομή Σιδηροκάστρου

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή	Συνολική τιμή άνευ Φ.Π.Α.	
Αναγόμευση πυροσβεστήρα Pa 6Kg X 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	10X6 Kg 10X6 Kg 2X6 Kg	132X1,8	237,6	
Αναγόμευση πυροσβεστήρα 12 Kg ΣΥΔ/Ηροδότου	1X12 Kg	12X1,8	21,6	
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	11 τεμ. 11 τεμ. 2 τεμ.	24X 6,00	144,00	
Υδραυλική δοκιμή υψηλής πίεσης CO2 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	6 τεμ. 9 τεμ. 15 τεμ.	30X16,00	480,00	
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			883,20	

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμευση και
Υδραυλική δοκιμή των Παραρτημάτων Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων -Δομή Κιλκίς- Κεντρική
Διοίκηση

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή	Συνολική τιμή άνευ Φ.Π.Α.	
Αναγόμευση πυροσβεστήρα Pa 6Kg Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων Δομή Κιλκίς Κεντρική Διοίκηση	1X6 Kg 2X6 Kg 1X6 Kg	24X1,8	43,20	
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων Δομή Κιλκίς Κεντρική Διοίκηση	1 τεμ 2 τεμ. 1 τεμ.	4X6,00	24,00	
Συντήρηση, υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων	2	50,00	100,00	
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			167,20	

Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού.

Συνολική τιμή συντήρησης πυροσβεστήρων.	3.883,00
Συνολική τιμή Πυρανίχνευση -Συστήματα Αυτόματου καταιονισμού-πυρόσβεσης- Φωτισμός.	4.200,00
Συνολική τιμή αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή.	1.553,80
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.	9.636,80
Φ.Π.Α. 24%	2.312,83
Σύνολο με Φ.Π.Α.	11.949,63

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 11.949,63 συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- 1) Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 49^{ης}/2024 και
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι διάρκειας 6 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής
 ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

(4)

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.
 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συγκεντρωτικός πίνακας προσφοράς.

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A. Συνολική τιμή συντήρησης πυροσβεστήρων.	3.883,00	
B. Συνολική τιμή Πυρανίχνευση -Συστήματα Αυτόματου καταιονισμού-πυρόσβεσης-Φωτισμός.	4.200,00	
Γ. Συνολική τιμή αναγόμευση και Υδραυλική δοκιμή.	1.553,80	
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.	9.636,80	
Φ.Π.Α. 24%	2.312,83	
Σύνολο με Φ.Π.Α.	11.949,63	

Ανάλυση οικονομικής προσφοράς

A. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ

A/A	Είδος, Γενικοί Έλεγχοι-Δοκιμές-Συντηρήσεις	Ποσότητα (Τεμ.)	Τιμή Μονάδος προϋπολογισμού	Σύνολο προϋπολογισμού	Τιμή προσφοράς	Συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	17	5,00	85,00		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	288	6,00	1.728,00		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	70	8,00	560,00		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	17	7,00	119,00		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	18	10,00	180,00		
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	7	18,00	126,00		
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg	11	25,00	275,00		

8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης τροχήλατοι 50Kg	7	20,00	140,00		
9	Πυροσβεστήρες ABF 23lt έως 34 lt τοπικής κατάσβεσης.	3	7,00	21,00		
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	80	7,00	560,00		
11	Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg)	5	7,00	35,00		
12	Πυροσβεστήρες ABF 2 LITRA	2	6,00	12,00		
13	Πυροσβεστήρες CO2 (2X5kg) 55B	6	7,00	42,00		
	Σύνολο	533		3.883,00		

Β. Πυρανίχνευση -Συστήματα Αυτόματου καταιονισμού-πυρόσβεσης-Φωτισμός ασφαλείας των παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

α/α	Είδος, Γενικοί Έλεγχοι-Δοκιμές-Συντηρήσεις	Ποσότητα (Τεμ.)	Τιμή Μονάδος προϋπολογισμού	Σύνολο προϋπολογισμού	Τιμή προσφοράς	Συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
1	Έλεγχος-συντήρηση-δοκιμές-επιδιορθώσεις σφαλμάτων (21) πινάκων πυρανίχνευσης-συστημάτων πυρανίχνευσης, κομβία συναγερμού, φαροσειρήνες. Συμπεριλαμβάνετε ο έλεγχος- φωτισμού ασφαλείας και πυροσβεστικών φωλιών.	21	200,00	4200,00		

Γ. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων για την αναπλήρωση σκόνης ανά 5 έτη και υδραυλικές δοκιμές ανά 10 έτη των παραρτημάτων-Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή στο Παράρτημα ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος -Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)					
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή προϋπολογισμού	Συνολική τιμή προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α.	Τιμή προσφοράς	Συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ρα 6Kg X 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος 2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	6X6 Kg 6X6 Kg	72X1,8	129,60		
Αναγόμωση πυροσβεστήρα 12 Kg 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος 2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	2X12 Kg 1X12 Kg	36X1,8	64,80		
Υδραυλική δοκιμή ξηράς κόνεως 50 Kg τεμ. ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος	1τεμ.	1X15,00	15,00		
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. 1)ΠΑΑΠΑΘ Άγιος Δημήτριος	7 τεμ.	14X6,00	84,00		

2)Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα)	7 τεμ.				
Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα) Αναγόμευση πυροσβεστήρα ABF 25 Kg	1X25	25X5,00	125,00		
Δομή Ι.Α.Α. (Πεύκα) Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. ABF 25 Kg	1	1X25,00	25,00		
Προμήθεια πυροσβεστήρα ΡΑΟ 12 Kg (Λόγο απόσυρσης)	1	1X60	60,00		
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			503,40		

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμευση και Υδραυλική δοκιμή των Παραρτημάτων Σερρών-ΣΥΔ/Ηροδότου-Δομή Σιδηροκάστρου					
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή προϋπολογισμού	Συνολική τιμή προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α.	Τιμή προσφοράς	Συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ρα 6Kg X 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	10X6 Kg 10X6 Kg 2X6 Kg	132X1,8	237,6		
Αναγόμευση πυροσβεστήρα 12 Kg ΣΥΔ/Ηροδότου	1X12 Kg	12X1,8	21,6		
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	11 τεμ. 11 τεμ. 2 τεμ.	24X 6,00	144,00		
Υδραυλική δοκιμή υψηλής πίεσης CO2 1)ΠΑΑΜΕΑ Σερρών 2)ΣΥΔ/Ηροδότου 3)Δομή Σιδηροκάστρου	6 τεμ. 9 τεμ. 15 τεμ.	30X16,00	480,00		
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			883,20		

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστήρων που αφορούν την αναγόμευση και Υδραυλική δοκιμή των Παραρτημάτων Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων -Δομή Κιλκίς- Κεντρική Διοίκηση					
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεμ. Kg (X)	Τιμή προϋπολογισμού	Συνολική τιμή προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α.	Τιμή προσφοράς	Συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ρα 6Kg Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων Δομή Κιλκίς Κεντρική Διοίκηση	1X6 Kg 2X6 Kg 1X6 Kg	24X1,8	43,20		
Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης. Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων Δομή Κιλκίς Κεντρική Διοίκηση	1 τεμ. 2 τεμ. 1 τεμ.	4X6,00	24,00		

Συντήρηση, υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων	2	50,00	100,00		
Σύνολο άνευ Φ.Π.Α.			167,20		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

